

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ГБОУ начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1027808867283
ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Основное общее образование

2. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему)

80.21.1, 80.10.1
ОКВЭД

Форма собственности | Государственная

13 ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

75203 ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор "

Новицкая Любовь Ивановна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. (812) 435-08-96

E-mail организации

kron622@yandex.ru

Юридический адрес организации

197760

Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1
Лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197760

Санкт-Петербург, Кронштадт. Манежный переулок д. 1,
лит. А

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

1027808867833
ОГРН

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

197760

197760, Кронштадт, пр. Ленина д. 36

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Телефон (812) 576-90-00

Факс (812) 576-90-06

E-mail: tukrns@gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации

Отдел образования и молодёжной
политики администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

1027808867833
ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197760

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр.
Ленина, д. 36

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела образования и
молодёжной политики

Рыкана Елена Евстафьевна

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел (812) 576-90-88

Факс (812) 576-90-088

E-mail вышестоящей организации

ree@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"		
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А		
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	общая площадь 3802,5 кв.м		
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этажа		
Кадастровый номер объекта	78:34:0010327:2013		
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К,О,С,Г,У		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет		

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Подходы к объекту, пути движения										
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга										
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 5.1.2	

			1	0	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К», «С»	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К», «С»	%	10	не более 8 (1:12)	п.5.1.8
			0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8
			1	0	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 5.1.8
			1	0	0	Покрывание пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	Покрывание пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
			0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11
			0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	
			0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.3.2,
			0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5	
			0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3
			0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4
			0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1
			0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5
			0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10

									участка, изменения направления движения и т.п. «С»											
									Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,03	не менее 0,05	п.5.1.9							
									Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9							
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)								Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 5.1.12							
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы								Уклон пандуса «К»		-									
									Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15							
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах								Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-									
									Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17							
2. Входной узел																				
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																				
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга																				
Адаптированный вход для инвалидов и МГН																				
2.1	Внутренняя лестница	1	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,30-0,4	п. 5.1.12							
		1	0	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	15	0,12- 0,15								
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35								
не по ГОСТ Р 51261-2017		1	1	1	1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5 0,9	0,9	п. 6.2.11							
		0	0	0	0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.6.1.2							
		0	0	0	0	0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	м		0,9	п. 6.2.11							

		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 5.1.11	
		1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да	п.5.1.12	
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	п. 6.2.11	
	Овальный деревянный поручень	1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,0,9	0,03- 0,05	ГОСТ Р 51261-2017 п.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	
2.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75	6.1.3
2.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.6	Подъемники мобильные	1	0	0	0	«К»	наличие	да		
Эвакуационный выход										
2.7	Входные площадки	1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001	
		0	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		1	0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 6.1.4	
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м		Не более 0,025	п.4.1.9
		1	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,5	≥ 1,50	п. 5.1.3
		1	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	2,5	≥ 1,85	п. 5.1.3
		0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом К	м		≥ 2,20	п. 6.1.4
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1

			1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.5.1	
2.8		0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,6	п.6.1.8.	
		0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м		Не менее 2,3		
		0	0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие				
2.9	Входные двери	1	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 6.1.5	
							Входные двери					
							Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9		
							Тамбурные двери					
							Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м				
							Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	1,2	0,9 – 1,2		
		1	0	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
		1	0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да			
		1	0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1.0		
							Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м		Не ниже 1,6		
		0	1	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в зданиях	0	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие			п. 6.1.6	
							Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие				
2.10	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
							Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации К,О,С,Г,У	наличие	-			

		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет	нет	п. 6.5.7
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет	нет	
3. Пути движения внутри здания									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными просемами на расстоянии «С»	м		0,3	п. 6.2.3
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,3	0,3	
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п. 6.2.2
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п. 6.2.2
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п. 6.2.2
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п. 6.2.6
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п. 6.2.7
3.2	Открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4

		0	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
Межэтажная лестница											
3.3		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п. 6.2.8	
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	п. 5.1.12	
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	1,35		
Ограждение с внутренней стороны с деревянными Двухуровневыми поручнями		1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5 0,9			
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да			
		1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	ГОСТ Р 51261-2017 п. 6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9	
3.5	Пандусы инвентарные	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да			
3.8	Лифт пассажирский	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	п. 6.2.14	
		0	0	0	0	Глубина кабины "К"	м		не менее 1,4	п. 6.2.14	
		0	0	0	0	Ширина дверного проема "К"	м		Не менее 0,9	п. 6.2.13	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, "С"	соответствие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов	
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), "С"	соответствие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов	

		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта "С", "Г"	наличие		ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта "С", "Г"	наличие		ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта "С"	наличие	1,5м.	п.6.2.16
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже "С"	наличие		
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-	п.6.2.18
3.10	Пути эвакуации								
		0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да	п.6.2.8
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.6.2.29
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.6.5.5
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да	п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга												
4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях												
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
автостоянки аккредитуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.												
Название зоны (технического средства)	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3			
4.1.1 Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0								
4.1.2 Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 3,2	п. 7.3.5			
	1	1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,5	не менее 2,8				
	0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие			п. 7.1.6			
	1	0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.4			
	1	0	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да					
	1	0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,6	1,5-4,5				
На всех этажах	1	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений)	наличие	да		п. 8.1.6			
	0	1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет					
4.1.3 Помещения для приема посетителей					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				п. 8.1.11, 8.7.3			
	1	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	12				
	0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18				
	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест	м	0,8	Не более 0,85	п. 8.1.7			

[illegible]

6. Автостоянки					
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга					
Название зоны	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	10% мест от общего количества (но не менее одного места)
6.1 Автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1		п. 5.2.1

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьём ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

Телефон

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.

ФИО

«10» июня 2022 г.

Согласовано:

Заведующий ГБДОУ начальная
школа-детский сад № 662
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Должность руководителя
обследованного объекта

Новицкая Л.И.

ФИО

«10» июня 2022 г.