



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д.40, литер А, тел. (812) 718-25-05

<http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кронштадтскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50

Предписание № 34-1-94/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад №662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ начальная школа-детский сад №662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга).

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Макарова Артура Львовича от 24 мая 2021 года № 34-1-94. 01.09.23.29 июня 2021 года инспектором ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колодизенко Ириной Алексеевной была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: здание начальной школы (высокий риск), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Коммунистическая д.16

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с директором ГБОУ начальная школа-детский сад №662 кронштадтского района Санкт-Петербурга – Новицкой Любовью Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части оборудования иными системам противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - над эвакуационным выходом из спортивного зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход» (пом.74 по плану ПИБ) (п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности).	Статьи 4, 6, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ТРОТПБ), статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - ФЗоПБ)	01.04.2022	
2.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (в пом.33 по плану ПИБ, при высоте лестниц более 45 см, не предусмотрено ограждения высотой не	Статьи 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.04.2022	

	менее 1,2 м) - в соответствии с п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.			
3.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина пути эвакуации по коридору 2 этажа менее 1.2 м с учетом двухстороннего расположения дверей и их открывания в сторону коридора (пом.67 по плану ПИБ) - в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Статьи 6, 53, 89 ТР о ТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.04.2022	
4.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (при одностороннем открывании двери в коридор (у пищеблока) уменьшается ширина эвакуационного пути по коридору (пом.34 по плану ПИБ) - в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Статьи 6, 53, 89 ТР о ТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.04.2022	
5.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение.	п. 37 ППР	01.04.2022	
6.	На объекте защиты отсутствует средства индивидуальной защиты (СИЗ) от опасных факторов пожара, из расчета на одного дежурного не менее 1 СИЗ.	п. 56 ППР	01.04.2022	
7.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина горизонтальной входной площадки эв.выхода №3 с торца здания на улицу, менее 1,5 ширины полотна наружной двери) - в соответствии с п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Статьи 6, 89 ТР о ТПБ, <u>статья 20</u> ФЗоПБ	01.04.2022	
8.	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина горизонтальной входной площадки главного выхода на ул. Коммунистическая, менее 1,5 ширины полотна наружной двери) - в соответствии с п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Статьи 6, 89 ТР о ТПБ, <u>статья 20</u> ФЗоПБ	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР Кронштадтского района
управления по Кронштадтскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
старший лейтенант внутренней службы
29.06.2021 года



И.А. Колодизенко

Предписание для исполнения получил:
Директор ГБОУ начальная школа-детский сад №662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
« » 2021 г.



Л.И. Новицкая