

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
начальная школа – детский сад № 662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ

от 02 июля 2021 года № 81/д

Об исполнении предписания Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы об
устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки

Во исполнение предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кронштадтского района от 29.06.2021 года № 34-1-94/1/1, 34-1-93/1/1 об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить план мероприятий по исполнению предписаний Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Кронштадтского района от 29.06.2021 года № 34-1-
94/1/1, 34-1-93/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности (приложение
1).
2. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по исполнению предписаний
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района от
29.06.2021 года № 34-1-94/1/1, 34-1-93/1/1 об устранении нарушений требований пожарной
безопасности Чеботареву Н.Г., заместителя директора.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор _____



Л.И.Новицкая

с приказом ознакомлена: _____



Н.Г.Чеботарева

02.07.2021

План
мероприятий по устранению предписаний
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района от
29.06.2021 года № 34-1-94/1/1, 34-1-93/1/1 об устранении нарушений требований пожарной
безопасности в ГБОУ начальная школа – детский сад № 662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Содержание пункта предписания (нарушение)	Дата исполнения по предписанию	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.			Издать приказ об устранении предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки	02.07.2021	Чеботарева Н.Г., заместитель директора	
2.	п.1 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-93/1/1	01.04.2022	установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из музыкального зала	31.08.2021	Чеботарева Н.Г., заместитель директора	
3.	п.2 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-93/1/1	01.04.2022	разработать проектную документацию с последующим выполнением монтажных работ	01.04.2022	Морозова С.Н., заместитель директора	
4.	п.3 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-93/1/1	01.04.2022	приобрести средства индивидуальной защиты (СИЗ)	01.09.2021	Чеботарева Н.Г., заместитель директора	
5.	п.1 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спортивного зала	31.08.2021	Чеботарева Н.Г., заместитель директора	
6	п.2 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	установить ограждение лестницы (в пом. 33 по плану ПИБ)	01.04.2021	Морозова С.Н., заместитель директора	
7	п.3 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	изменить направление открывания двери помещения 67 по плану ПИБ	01.04.2021	Морозова С.Н., заместитель директора	

8.	п.4 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	изменить направление открывания двери помещения 34 по плану ПИБ	01.04.2021	Морозова С.Н., заместитель директора	
9.	п.5 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	разработать проектную документацию с последующим выполнением монтажных работ	01.04.2021	Морозова С.Н., заместитель директора	
10.	п.6 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	приобрести средства индивидуальной защиты (СИЗ)	01.09.2021	Чеботарева Н.Г., заместитель директора	
11.	п.7 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	произвести ремонт крыльца у входа № 3	01.04.2022	Морозова С.Н., заместитель директора	
12.	п.8 Предписания от 29.06.2021 № 34-1-94/1/1	01.04.2022	произвести ремонт крыльца у входа № 1	01.04.2022	произвести ремонт крыльца	

Директор _____



Л.И.Новицкая